

Wasseruntersuchung 2024

Werte Hochbehälter Freischling (nach der Aufbereitung)

Gesamthärte	21,0
Carbonathärte	18,4
Nitrit	<0,006
Nitrat	4,5
Chlorid	21
Sulfat	71
Calcium	78
Kalium	4,3
Magnesium	44
Natrium	12
pH-Wert	7,6

Werte Hochbehälter Schönberg

Gesamthärte	14,3
Carbonathärte	10,9
Nitrit	<0,013
Nitrat	11
Chlorid	75
Sulfat	41
Calcium	64
Kalium	6,1
Magnesium	23
Natrium	37
pH-Wert	7,4

Von diesen beiden Hochbehältern wird das gesamte Gemeindegebiet mit Wasser beliefert.